

质监号: 3204110202270330121

见证检测

账号: 22-00038

见证人: 陈建兴
见证号: 0220112



HC23-00015



211001342171



检测报告

TEST REPORT

报告编号: D00630712300015

任务单编号: hc23-00013

检测项目/产品名称

室内空气质量

Name of Sample/Item

委托单位

常州市新北区薛家镇人民政府

Client

工程名称

常州市新北区薛家中学易地新建项目 (1#、2#、3#、4#、地下室)

Name of Project

常州正信建设工程检测有限公司

地址(Add.): 常州市新北区汉江路121号

电话(Tel.): 051988258297

邮编(Post Code): 213125



委托单编号		2023-004186	任务单编号	hc23-00013	检测类别	有现场见证
见证人及见证号		陈建兴	0220112	监理单位	常州建工项目管理有限公司	
委托单位	名称	常州市新北区薛家镇人民政府		检测项目	室内空气质量	
	地址	-----		委托日期	2023-07-04	
	电话	13616118331		邮编	-----	
工程信息	工程名称	常州市新北区薛家中学易地新建项目(1#、2#、3#、4#、地下室)				
	施工单位	江苏晋陵建设发展有限公司	建设单位	常州市新北区薛家镇人民政府		
样品概况	品种	室内环境				
	装修类型	精装修房	工程类别	I类民用建筑工程		
	特性状态	可检	测点数量	9		
	面积	-----	采样日期	2023-07-11至2023-07-11		
检测	检测环境	温度 22℃	检测日期	2023-07-11至2023-07-13		
	气压(kPa)	101.8	室外温度(℃)	35		
	湿度	-----	结构部位	3号楼		
	主要检测设备	ZX663 BS-H2恒流大气采样仪, ZX271 DYM3空盒气压表, ZX671 PRn700测氧仪, ZX158 723N分光光度计, ZX673 A60气相色谱仪, ZX660 BS-H2恒流大气采样仪				
检测标准	GB 50325-2020 《民用建筑工程室内环境污染控制标准》					
检测依据	GB 50325-2020, GB/T 16129-1995, GB/T 18204.2-2014, T/CECS 569-2019					
检测结论	经检验,所检部位氨、甲醛、苯、氨、TVOC、甲苯、二甲苯浓度符合标准GB 50325-2020《民用建筑工程室内环境污染控制标准》规定的I类民用建筑工程限量值的要求,判定该工程室内环境质量合格。					
其他说明	-----					
报告说明	1、若对报告有异议,应于收到报告之日起十五日内,以书面形式向检测单位提出,逾期视为对报告无异议。 2、送样检测,仅对来样检测负责 3、未加盖本公司检验检测专用章,报告无效。					



签发 *牛平*

审核 *谈文清*

试验 *沈艳艳*



检测单位

报告日期 2023-07-17

技术要求

序号	检测项目	计量单位	技术要求	序号	检测项目	计量单位	技术要求
1	氡	Bq/m ³	≤150	5	TVOC	mg/m ³	≤0.45
2	甲醛	mg/m ³	≤0.07	6	甲苯	mg/m ³	≤0.15
3	苯	mg/m ³	≤0.06	7	二甲苯	mg/m ³	≤0.20
4	氨	mg/m ³	≤0.15	-----	-----	-----	-----

检测数据

序号	测点部位	采样温度	氡 Bq/m ³		甲醛 mg/m ³		苯 mg/m ³		氨 mg/m ³		TVOC mg/m ³		甲苯 mg/m ³		二甲苯 mg/m ³	
			结果	评定	结果	评定	结果	评定	结果	评定	结果	评定	结果	评定	结果	评定
1	3#楼西区2层办公室1	35℃	88.6	合格	0.047	合格	0	合格	0.083	合格	0.145	合格	0	合格	0.001	合格
2	3#楼西区2层办公室2	35℃	66.9	合格	0.030	合格	0	合格	0.066	合格	0.116	合格	0	合格	0	合格
3	3#楼西区2层办公室3	35℃	77.4	合格	0.049	合格	0	合格	0.074	合格	0.066	合格	0	合格	0	合格
4	3#楼西区3层办公室1	35℃	91.5	合格	0.035	合格	0	合格	0.069	合格	0.114	合格	0	合格	0	合格
5	3#楼西区3层办公室2	35℃	98.4	合格	0.041	合格	0	合格	0.074	合格	0.105	合格	0	合格	0	合格
6	3#楼西区4层办公室2	35℃	81.7	合格	0.045	合格	0	合格	0.080	合格	0.135	合格	0	合格	0	合格
7	3#楼西区4层办公室3	35℃	64.3	合格	0.050	合格	0	合格	0.050	合格	0.247	合格	0	合格	0	合格
8	3#楼西区5层办公室3	35℃	72.9	合格	0.050	合格	0	合格	0.052	合格	0.162	合格	0	合格	0	合格
9	3#楼西区5层办公室4	35℃	88.1	合格	0.038	合格	0	合格	0.044	合格	0.143	合格	0	合格	0	合格