

建筑工程室内环境检测报告

建设单位	常州市新北区社会事业局			委托单编号	WT17028367
施工单位	——			任务单编号	30711700048
监理单位	——			检测类别	委托检测
				质监注册号	——
见 证 人	——	见 证 号 检测		委托日期	2017.08.10
工程类别	II类	样品状态	无异常	采样日期	2017.08.12
采样环境	温度 (28)℃; 大气压: (100.5) kPa			检测日期	2017.08.12-2017.08.18
检测环境	温度: (21~25)℃; 相对湿度: (34~62)%RH			委托人	刘猛
检测参数	氨、甲醛、氨、苯、TVOC				
检测与判定依据	GB 50325-2010 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(2013版) GB/T 18204.2-2014 《公共场所卫生检验方法》				
检测结论	样品经检验,所检项目符合 GB50325-2010《民用建筑工程室内环境污染控制规范》II类民用建筑工程要求,判定该工程室内环境质量合格。				

批准:

戴小俊

审核:

张明

检测:

戴小俊

上岗证号: 03604

上岗证号: 07727

上岗证号: 07181



单位(章):

报告日期:2017 年 08 月 19 日