

序号	检测部位	检测参数、技术指标、检测结果					单项 评定
		氡 (Bq/m ³)	甲醛 (mg/m ³)	苯 (mg/m ³)	氨 (mg/m ³)	TVOC (mg/m ³)	
		≤400	≤0.10	≤0.09	≤0.2	≤0.6	
1	综合楼一层教师会议室	192	0.05	0.003	0.09	0.35	——
2	综合楼一层教师会议室	199	0.05	0.001	0.14	0.10	——
3	综合楼一层教师会议室	190	0.04	0.013	0.11	0.22	——
平均值	——	194	0.05	0.001	0.11	0.22	合格
4	综合楼二层阅览室	185	0.05	0.001	0.06	0.08	——
5	综合楼三层微机教室	179	0.06	0.001	0.11	0.33	——
6	综合楼四层大会议室	175	0.05	0.001	0.07	0.11	——
7	综合楼四层大会议室	173	0.04	0.001	0.06	0.06	——
平均值	——	174	0.04	0.002	0.06	0.08	合格
8	艺术楼音乐教室	183	0.04	0.001	0.09	0.10	——
9	艺术楼琴房	188	0.05	0.001	0.12	0.24	——
10	实验楼二层化学室	185	0.05	0.001	0.06	0.13	——
11	实验楼三层生物室	178	0.04	0.001	0.05	0.12	——
12	实验楼四层物理室	173	0.05	0.001	0.07	0.07	——
13	报告厅	193	0.06	0.006	0.10	0.29	——
14	报告厅	188	0.05	0.001	0.13	0.40	——
15	报告厅	196	0.05	0.001	0.14	0.38	——
16	报告厅	193	0.05	0.001	0.11	0.35	——
17	报告厅	192	0.04	0.002	0.06	0.16	——
平均值	——	192	0.05	0.001	0.11	0.32	合格
18	体育馆	185	0.04	0.001	0.05	0.10	——