

建筑工程室内环境检测报告

建设单位	常州市新北区社会事业局		委托单编号	WT17028366	
施工单位	——		任务单编号	30711700047	
监理单位	——		检测类别	委托检测	
			质监注册号	——	
见 证 人	——	无 见 证 号 检测	委托日期	2017.08.10	
工程类别	I 类	样品状态	无异常	采样日期	2017.08.12
采样环境	温度 (28)℃; 大气压: (100.5) kPa			检测日期	2017.08.12-2017.08.18
检测环境	温度: (21~25)℃; 相对湿度: (34~62) %RH			委托人	刘猛
检测参数	氨、甲醛、氨、苯、TVOC				
检测与判定依据	GB 50325-2010 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(2013 版) GB/T 18204.2-2014 《公共场所卫生检验方法》				
检测结论	样品经检验, 所检项目符合 GB50325-2010《民用建筑工程室内环境污染控制规范》I 类民用建筑工程要求, 判定该工程室内环境质量合格。				

批 准:

戴小俊

审 核:

张晓明

检 测:

戴小俊

上岗证号: 03604

上岗证号: 07727

上岗证号: 07181



单位(章):

报告日期:2017 年 08 月 19 日