序号	检测部位	检测参数、技术指标、检测结果					单项评定
		氡（Bq/m³）	甲醛（mg/m³）	苯（mg/m³）	氨（mg/m³）	TVOC（mg/m³）	
		≤200	≤0.08	≤0.09	≤0.2	≤0.5	
1	教学楼二层高三（1）班	186	0.04	0.001	0.07	0.17	合格
2	教学楼三层高二（4）班	184	0.05	0.010	0.09	0.17	合格
3	教学楼四层高一（11）班	176	0.05	0.001	0.12	0.36	合格
4	三层高三教师办公室（2）	183	0.04	0.001	0.09	0.18	合格
5	四层高二教师办公室（3）	177	0.05	0.002	0.14	0.11	合格
6	宿舍楼一 303	179	0.05	0.002	0.16	0.19	合格
7	宿舍楼一 525	166	0.05	0.002	0.13	0.16	合格
8	宿舍楼二 403	172	0.04	0.001	0.07	0.16	合格
9	宿舍楼二 625	158	0.05	0.001	0.12	0.13	合格
			以	下	空	白	