



检测报告

正本

编号：水检字（2022）第 202208040 号

样品名称：直饮水

委托单位：常州市明德实验中学

受检单位：常州市明德实验中学

检测类别：委托检测

常州精诚百信检测技术有限公司
Changzhou Jingcheng Baixin Inspection And Testing Technology Co., Ltd.



说 明

一、本报告无常州精诚百信检测技术有限公司（以下称本公司）检验检测专用章及骑缝章无效。

二、对检测结果如有异议者，请于收到报告之日起十五天内向本公司提出复核申请；逾期复核另行协商，微生物检验结果不做复检。

三、本报告涂改、增删未加盖本公司检验检测专用章无效。

四、本报告无编制、审核、签发者签名无效。

五、复制报告未重新加盖本公司检验专用章及骑缝章无效。

六、本检测报告只对所检样品检验项目的检验结果负责；由其他机构和单位采集送检的样品，仅对送检样品的检测结果负责，不对样品来源负责。

七、本报告非经本公司书面批准，不得以任何方式部分复制；经同意复制的复制件，应由本公司机构加盖公章确认。

八、“*”标记项目为未经计量认证项目。

九、除客户特别要求外，所有气态物质吸收管样品均为破坏性检测，不做留样。

常州精诚百信检测技术有限公司

地 址：常州市武进区牛塘镇虹西路199号绿色建筑产业园四号楼2楼

邮政编码：213161

电话传真：0519-81802911

检测报告

检测编号：水检字（2022）第 202208040 号

第 1 页 共 3 页

样品名称：直饮水	生产日期或批号：/
商 标：/	样品性状：/
采样地点：教学楼宇正楼 1F 直饮水取水口、宇正楼 2F 直饮水取水口、宇正楼 3F 直饮水机取水口	包装情况：无菌瓶、理化瓶
委托单位：常州市明德实验中学	样品数量：3 件
委托单位地址：江苏省常州市钟楼区玫瑰路与松涛路交汇处东南角	规 格：/
受检单位：常州市明德实验中学	采样日期：2022.08.22
受检单位地址：江苏省常州市钟楼区玫瑰路与松涛路交汇处东南角	检测周期：2022.08.22-08.24
联 系 人：戴主任	联系电话：13813579884

卫生标准：
CJ 94-2005 《饮用净水水质标准》

检测依据：
GB/T 5750.4-2006 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》
GB/T 5750.12-2006 《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》
GB/T 5750.12-2006 《生活饮用水标准检验方法 微生物指标 多管发酵法》
GB/T 5750.7-2006 《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 酸性高锰酸钾滴定法》

结论：经检测，教学楼宇正楼 1F 直饮水取水口、宇正楼 2F 直饮水取水口、宇正楼 3F 直饮水机取水口采集样品所检项目均符合 CJ 94-2005 《饮用净水水质标准》的要求。

——本页以下空白——

编 制 张 杰
审 核 李 子 华
签 发 王 强

职 位 杨 强



检测报告

检测编号：水检字（2022）第 202208040 号

第 2 页 共 3 页

采样地点	检测项目	单位	标准值	检测结果	结论
教学楼宇正楼 1F 直饮水取水口	浑浊度	NTU	0.5	<0.5	合格
	菌落总数	CFU/mL	≤50	1	合格
	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	合格
	耗氧量（以 O2 计）	mg/L	2	0.68	合格
宇正楼 2F 直饮水取水口	浑浊度	NTU	0.5	<0.5	合格
	菌落总数	CFU/mL	≤50	0	合格
	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	合格
	耗氧量（以 O2 计）	mg/L	2	0.43	合格
宇正楼 3F 直饮水机取水口	浑浊度	NTU	0.5	<0.5	合格
	菌落总数	CFU/mL	≤50	0	合格
	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	合格
	耗氧量（以 O2 计）	mg/L	2	0.35	合格

——本页以下空白——

检测 报 告

检测编号：水检字（2022）第 202208040 号

第 3 页 共 3 页

主要检测用仪器		
编号	名称	型号
JCBX-013	生化培养箱	250B
JCBX-047	超洁净工作台	JJ-CJ-2FD
JCBX-018	浊度计	WGZ-200
检验环境：温度：22.7-24.7℃ 相对湿度：50.4-53.2%		

——报告结束——

