

常州市校舍安全隐患排查整治表

填报单位（加盖公章）：孟河中心小学



序号	排查内容	排查要求	排查结果	整改措施	整改时限	备注
1	大跨度钢结构屋面建筑。	<ol style="list-style-type: none"> 1、屋面、临边等部位是否存在违规堆放各种材料、设备等荷载超限的现象。 2、屋面结构是否按图纸施工，是否存在违章加建等影响结构安全的现象。 3、屋面结构杆件是否存在明显锈蚀、变形、脱落现象；节点连接是否存在松动、损坏现象。 4、屋面结构是否存在明显向下变形现象。 5、是否存在其他影响安全的异常现象。 	无			
2	公共建筑室内吊顶及吊挂物。	<ol style="list-style-type: none"> 1、吊顶层面是否存在异常下扰、松动现象。 2、吊杆、龙骨、基体锚固件是否存在变形、松动、脱落、明显锈蚀现象。 3、吊顶是否存在积水、面层吸水增重现象。 4、主龙骨间距、吊杆间距、吊杆长度及吊杆距主龙骨端部和距墙的距离是否符合要求；吊杆过长时，是否设置反向支撑或网结构转换层。 5、较重的灯具、重型设备以及电扇、音箱等有震动荷载的设备是否直接安装在吊顶龙骨上。 6、大型悬挂显示屏、大型广告吊幔、设备吊架与基体连接是否存在松动、滑脱、明显锈蚀现象。 7、是否存在其他影响安全的异常现象。 	无			



公共建筑屋顶、墙面广告牌。

3	公共建筑屋顶、墙面广告牌。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 被依附体结构或部位是否存在开裂、破损现象； 锚固螺栓是否存在松动、缺失、明显锈蚀现象。 2. 杆件是否存在变形、脱落、明显锈蚀现象。 3. 连接螺栓是否存在松动、缺失、明显锈蚀现象； 连接焊缝是否存在拉开现象。 4. 面板及围护是否存在变形、翘裂、脱落、破损现象。 5. 照明灯具是否存在松动现象。 6. 是否存在其他影响安全的异常现象。 	无			
4	公共建筑外墙、檐口装饰材料。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 外檐、檐口装饰的各种材料、构件是否存在开裂、 损坏、脱落现象。 2. 外墙保温是否存在开裂、松动现象。 3. 幕墙构件、石材及各类板材是否存在变形、松动 现象。 4. 外窗框、外开扇是否存在断裂、松动现象。 5. 是否存在其他影响安全的异常现象。 	无			

学校负责人：蒋丽清

填报人：曹建群

填报日期：2023.12.13