



2024(下)第 4 周安全检查情况记载

重点检查内容	食堂下水道		
问题清单	食堂外面的水管未连到地下，排水时会让地面潮湿 检查人员： 朱洋 日期 9.23 田颖		
整改措施	请专业人员维修 整改责任人： 朱洋		
整改结果	整改前：		
	整改后：		确认人： 田颖

