

见证人：祁优方
见证号：016186



231001061634

试验资质等级章



检测报告

报告编号：D00530712500102

任务单编号：hc25-00106

检测项目：室内空气质量

委托单位：常州市西夏墅高级中学

工程名称：西夏墅高中改扩建一期（食堂、宿舍楼、变电房）

检测类别：委托



常州华厦建设工程质量检测有限公司

地址：常州市新北区汉江西路 96 号

电话：0519-85225081

邮编：213022



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

1、受检状况

委托单位	常州市西夏墅高级中学		委托编号	2025-007079
建设单位	常州市西夏墅高级中学		委 托 人	徐可涵
工程名称	西夏墅高中改扩建一期（食堂、宿舍楼、变电房）		见 证 人	祁优方
监理单位	江苏谦德建设项目管理有限公司		见 证 号	016186
施工单位	南通五建控股集团有限公司		检测项目	室内空气质量
样 品 概 况	品 种	室内空气质量		
	装修类型	简单装修	工程类别	I 类民用建筑工程
	特性状态	可检	测量点数	10 个
	面 积	—————	采样日期	2025-08-20 至 2025-08-20

2、检测

检 测	检测环境	温度：23~27（℃） 湿度：36~40%（RH）	检测日期	2025-08-20 至 2025-08-21
	气压（Kpa）	100.8	采样温度	温度：32（℃）
	采样湿度	—————	结构部位	—————
	主要检测 设备	H-35 大气采样器仪，H-38 大气采样器仪，H-50 气相色谱仪，H-43 可见分光光度计，H-47 电子皂膜流量计，H-15 空盒气压表		
检测标准		GB 50325-2020 《民用建筑工程室内环境污染控制标准》		
检测依据		GB 50325-2020 《民用建筑工程室内环境污染控制标准》		

3、检测结论

经检验,所检部位甲醛、苯、甲苯、二甲苯浓度符合标准 GB 50325-2020《民用建筑工程室内环境污染控制标准》规定的 I 类民用建筑工程限量值的要求。

4、签字

试验： 李晨 22215审核： 王芳 03441签发： 张玲 03428报告日期： 2025-08-22

5、检测结果汇总

编号	采样区域	检测项目 (I类)							
		甲醛 (mg/m ³)		苯 (mg/m ³)		甲苯 (mg/m ³)		二甲苯 (mg/m ³)	
		≤0.07		≤0.06		≤0.15		≤0.20	
		检测结果	单项评定	检测结果	单项评定	检测结果	单项评定	检测结果	单项评定
1	102室	0.012	合格	0.009	合格	0.002	合格	0.005	合格
2	125室	0.017	合格	0.004	合格	0.000	合格	0.002	合格
3	225室	0.015	合格	0.008	合格	0.000	合格	0.000	合格
4	236室	0.011	合格	0.010	合格	0.000	合格	0.004	合格
5	425室	0.016	合格	0.009	合格	0.000	合格	0.002	合格
6	436室	0.014	合格	0.010	合格	0.000	合格	0.002	合格
7	525室	0.008	合格	0.006	合格	0.000	合格	0.002	合格
8	536室	0.012	合格	0.012	合格	0.000	合格	0.004	合格
9	625室	0.015	合格	0.007	合格	0.000	合格	0.006	合格
10	636室	0.009	合格	0.005	合格	0.000	合格	0.000	合格
				以下空白					



6、说明

其它说明	由委托方指定检测房间。依据 GB 50325-2020 第 6.0.15 表要求，检测房间面积小于 50 m ² 时设 1 个检测点，共设 10 个检测点。所检房间装修均为地面地砖，墙面和顶面涂料。检测时门窗完好，封闭良好。
报告说明	1、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内，以书面形式向检测单位提出，逾期视为对报告无异议。 2、送样检测仅对来样检测负责。 3、未加盖本公司检验检测专用章，报告无效。

3
2
1