CMA
201012340094

室内空气质量检验

Indoor air quality inspection

检测报告

Test Report

苏【检】 室内字 LT-SJZ 第 2025082575 号

检测类别： 室内空气质量检测

委托单位： 江苏三善文化发展有限公司

检测地址： 常州市戚墅堰东方小学（戚表格工房 13 区 1 号）

报告日期： 2025-8-26

江苏见正检验检测有限公司
Jiangsu Jianzheng Inspection And Testing Co.,Ltd

企业官网：Http://www.jzinspection.cn
单位地址：江苏省苏州市吴中区郭巷街道吴淞江大道 111 号天运广场二期 4 号楼 4 层
全国服务：400-856-9006
报告追溯：0512-67423107

报告声明

1. 本报告经打印装订后，未加盖“江苏见正检验检测有限公司报告专用章”、骑缝章、批准人签字和报告认证防伪标识无效。
2. 本单位保证检测结果的客观公正性，对委托单位的商业信息、现场环境、检测结果、沟通联系信息等作为商业秘密，履行保密义务。
3. 委托单位如对检测结果存有异议，应于收到报告之日起十五日内向本单位提出书面复检申请，并附上对应检测报告原件并预付复检费用。如复检结果与异议内容相符，本单位将退还委托单位的检测费用和复检费用，反之委托单位的复检费用将不予退还。
4. 不可重复性实验条件，不能进行复检的，委托单位应放弃复议权利。
5. 本报告对被测地点、对象及当时的情况（工况）有效，送检样品仅对送检样品分析数据负责，不对样品来源负责。
6. 委托方需对其提供的检测相关信息的真实性负责，我司不承担因委托方提供的信息的错误、偏离、不符等情况造成的后果。
7. 对本报告未经授权的任何形式的涂改、增删、篡改、伪造、转让或部分的复制均无效，并属于违法行为，我司将追究其相关法律责任。
8. 本报告数据未经我司书面同意，不得用于任何形式的广告宣传。

企业官网：Http://www.jzinspection.cn
单位地址：江苏省苏州市吴中区郭巷街道吴淞江大道 111 号天运广场二期 4 号楼 4 层
全国服务：400-856-9006
报告追溯：0512-67423107

检测信息

委托信息列表/*　　苏【检】 室内字 LT-SJZ 第 2025082575 号

委托单位/* 江苏三善文化发展有限公司

客户姓名/* 杨送安　　**联系电话/*** 18961462106

受检地址/* 常州市戚墅堰东方小学（戚表格工房 13 区 1 号）

检测类别/* 委托化验　　**环境状态/*** 封闭≥12 小时（自述）

样品数量/* 3 个检测点位　　**样品状态/*** 完好

测试项目方法依据/*	温度	GB/T18204.1-2013《公共场所卫生检验方法》第 1 部分：物理因素）
	相对湿度	GB/T18204.1-2013《公共场所卫生检验方法》第 1 部分：物理因素）
	甲醛	GB/T 18204.2-2014《公共场所卫生检验方法》第 2 部分：化学污染物）
	苯	GB/T 18883-2022《室内空气质量标准》附录 C-固体吸附-热解吸-气相色谱法 |
	甲苯	GB/T 18883-2022《室内空气质量标准》附录 C-固体吸附-热解吸-气相色谱法 |
	二甲苯	GB/T 18883-2022《室内空气质量标准》附录 C-固体吸附-热解吸-气相色谱法 |
	TVOC	GB/T 18883-2022《室内空气质量标准》附录 D-气相质谱法

企业官网：Http://www.jzinspection.cn
单位地址：江苏省苏州市吴中区郭巷街道吴淞江大道 111 号天运广场二期 4 号楼 4 层
全国服务：400-856-9006
报告追溯：0512-67423107

检测信息

测试信息列表/*　　苏【检】 室内字 LT-SJZ 第 2025082575 号

判定依据/* 《室内空气质量标准》GB/T 18883—2022

送样人员/* 许工　　**接样人员/*** 黄芳

接样日期/* 2025-8-25　　**测试日期/*** 2025-8-25

检测设备/*

JZ-SP-01～04	气相色谱仪	JZ-W-01～06	数字温湿度计
JZ-FG-01～03	可见分光光度计	JZ-QY-01～02	空盒气压表
JZ-QZ-01~02	气相色谱质谱联用仪		

结论描述/*

对于该受检地点所测试项目的检测数据，若单项指标的数据均在标准限值范围内，为符合国家标准；若存在单项指标的数据大于标准限值的情况，则不符合国家标准！

测试数据详见本报告；

编制人： 李祥凤

审核人： 刘海峰

批准人： 张敏　（授权签字人）

单位盖章：江苏见正检验检测有限公司 报告专用章 91320506MA208QWQ16

签发日期：2025-8-26

检测数据，见下页；

企业官网：Http://www.jzinspection.cn
单位地址：江苏省苏州市吴中区郭巷街道吴淞江大道 111 号天运广场二期 4 号楼 4 层
全国服务：400-856-9006
报告追溯：0512-67423107

检测结果

测试数据列表/*　　苏【检】 室内字 LT-SJZ 第 2025082575 号

采样地点/编号		室内环境条件			检测项目				
		温度 ℃	湿度 Rh%	气压值 KPa	甲醛 mg/m³	苯 mg/m³	甲苯 mg/m³	二甲苯 mg/m³	TVOC mg/m³
一二班	2025082575-001-001~003	24.0	51.6	101.3	0.040	0.007	0.033	0.013	0.287
二三班	2025082575-002-001~003	25.0	51.0	101.3	0.038	0.006	0.012	0.028	0.263
六六班	2025082575-003-001~003	25.0	51.1	101.3	0.041	0.008	0.019	0.042	0.280
国家标准限值					≤ 0.08	≤ 0.03	≤ 0.20	≤ 0.20	≤ 0.60
检测结论		受检地点所检测的样品中的甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 的含量符合国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883—2022!							

注：1、明确标明必须依照全数值比较法要求的检测结果，均为修约后的检测结果。

2、表中污染物浓度限量，同步保留空白样。


3、ND 表示小于方法检出限，未检出。甲醛：0.01mg/m³； 苯：0.001mg/m³；甲苯：0.001mg/m³；对二甲苯、间二甲苯和邻二甲苯：0.003mg/m³。

*/报告结束；

企业官网：Http://www.jzinspection.cn　　全国服务：400-856-9006
单位地址：江苏省苏州市吴中区郭巷街道吴淞江大道 111 号天运广场二期 4 号楼 4 层　　报告追溯：0512-67423107

甲醛标准曲线酚试剂法

甲醛含量（μg）	0	0.1	0.2	0.4	0.6	0.8	1	1.5	2
吸光度（A）	0.021	0.061	0.084	0.157	0.242	0.299	0.365	0.545	0.708
扣除空白	0	0.04	0.063	0.136	0.221	0.278	0.344	0.524	0.687



空气中甲醛质量浓度计算：

$$\rho = \frac{(A - A_0) * B_S}{V_0}$$

ρ — 空气中甲醛质量浓度，单位为毫克每立方米（mg/m³）；

A — 样品溶液的吸光度；

A_0 — 空白溶液的吸光度；

Bs — 计算因子，ug/吸光度；

V_0 — 标准状态下的采气体积，单位为升（L）。

检验检测机构
资质认定证书

编号：201012340094

名称： 江苏见正检验检测有限公司

地址： 江苏省苏州市吴中区郭巷街道吴淞江大道 111 号天运广场 2 幢 4 号楼 4 层 456 室（215128）

经审查，你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力，现予批准。可以向社会出具具有证明作用的数据和结果，特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力见证书附表。

你机构对外出具检验检测报告或证书的法律责任由江苏见正检验检测有限公司承担。

许可使用标志

CMA

201012340094

发证日期：2025年07月22日

有效期至：2026年05月20日

发证机关：

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制，在中华人民共和国境内有效。